

Richtwerte für die Harzmengenberechnung

°fH	°dH	mS	1 Liter Harz	10 Liter Harz Füllstation	20 Liter Harz Füllstation	25 Liter Harz Füllstation	50 Liter Harz Füllstation	
10	5.6	200	290 Liter	2900 Liter	5800 Liter	7250 Liter	14500 Liter	
15	8.4	300	190 Liter	1900 Liter	3800 Liter	4750 Liter	9500 Liter	
20	11.2	385	140 Liter	1400 Liter	2800 Liter	3500 Liter	7000 Liter	
25	14.0	490	115 Liter	1150 Liter	2300 Liter	2875 Liter	5750 Liter	
30	16.9	595	95 Liter	950 Liter	1900 Liter	2375 Liter	4750 Liter	
35	19.7	695	80 Liter	800 Liter	1600 Liter	2000 Liter	4000 Liter	
40	22.5	790	70 Liter	700 Liter	1400 Liter	1750 Liter	3500 Liter	
45	25.3	875	62 Liter	620 Liter	1200 Liter	1550 Liter	3100 Liter	
50	28.1	980	55 Liter	550 Liter	1100 Liter	1375 Liter	2750 Liter	
		Bitte achten Sie darauf, dass diese Richtwerte nur für unbehandelte Leitungswässer gelten!						
		Die Ausbeuten wurden bei einer Verwerfung bei ca. 100µS ermittelt.						